ผนวก ก.

<u>รายการข้อมูลประกอบการพิจารณา</u>

จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ รร.การบิน จำนวน ๓ เครื่อง

๑. ชื่อพัสดุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- ยี่ห้อ MAXWELL ขนาด 400 kW จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขเครื่อง ชย.ทอ.๑๐๖๙
- สถานที่ติดตั้ง อาคารเรือนรับรองที่ประทับ ณ รร.การบิน
- ติดตั้งใช้งาน ปี ๒๕๕๒ อายุการใช้งาน ประมาณ ๑๕ ปี
- ราคาปัจจุบัน ๒,๕๒๗,๐๐๐ บาท (อ้างอิง บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ)
- เปรียบเทียบราคาจ้างซ่อมกับราคาปัจจุบัน คิดเป็น ๑๓.๕๕ %
- ลักษณะการใช้งาน สำรองระบบไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขัดข้อง
- สาเหตุการชำรุด ชุดควบคุมเครื่องยนต์ (ECU) ชำรุด
- ประวัติการซ่อมบำรุงระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อมระดับโรงงาน

๒. ชื่อพัสดุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- ยี่ห้อ VOLVO ขนาด 500 kW จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขเครื่อง ชย.ทอ.๑๐๓๗
- สถานที่ติดตั้ง อาคาร ศปก.ทอ.
- ติดตั้งใช้งาน ปี ๒๕๕๗ อายุการใช้งาน ประมาณ ๑๐ ปี
- ราคาปัจจุบัน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (อ้างอิง บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ)
- เปรียบเทียบราคาจ้างซ่อมกับราคาปัจจุบัน คิดเป็น ๑๓.๔๐ %
- ลักษณะการใช้งาน สำรองระบบไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขัดข้อง
- สาเหตุการชำรุด ชุดควบคุมเครื่องยนต์ (ECU) ชำรุด
- ประวัติการซ่อมบำรุงระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อมระดับโรงงาน

๓. ชื่อพัสดุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

- ยี่ห้อ VOLVO ขนาด 500 kW จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขเครื่อง ชย.ทอ.๑๐๓๘
- สถานที่ติดตั้ง กฝบ.รร.การบิน
- ติดตั้งใช้งาน ปี ๒๕๕๗ อายุการใช้งาน ประมาณ ๑๐ ปี
- ราคาปัจจุบัน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (อ้างอิง บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงบประมาณ)
- เปรียบเทียบราคาจ้างซ่อมกับราคาปัจจุบัน คิดเป็น ๑๓.๔๐ %
- ลักษณะการใช้งาน สำรองระบบไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขัดข้อง
- สาเหตุการชำรุด ชุดควบคุมเครื่องยนต์ (ECU) ชำรุด
- ประวัติการซ่อมบำรุงระดับโรงงานที่ผ่านมา ไม่เคยซ่อมระดับโรงงาน

ผู้ตรวจ

น.อ.

ประจำ ชย.ทอ.และ รรก.

หน.ผจง.กฟฟ.ชย.ทอ.