ผนวก ง.

<u>รายละเอียดการจ้างซ่อมพัสดุ</u>

จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่ รร.การบิน จำนวน ๓ เครื่อง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังนี้

๑. <u>การซ่อม</u> ให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

๑.๑ ยี่ห้อ VOLVO ขนาด 500 kW ที่ อาคาร ศปก.ทอ.และ กฝบ.รร.การบิน ดังนี้

๑.๑.๑ ทำการเปลี่ยน Control Unit Volvo (ECU) สามารถใช้งานได้

๑.๑.๒ เปลี่ยนชุด AVR D350 สามารถใช้งานได้

๑.๑.๓ เปลี่ยน Battery Charger 24 Vdc 5A สามารถใช้งานได้

๑.๑.๔ เปลี่ยน Control DEEPSEA 7320 MKII สามารถใช้งานได้

๑.๑.๕ ปรับตั้งค่าการทำงานของระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ปกติ

๑.๒ ยี่ห้อ MAXWELL ขนาด 400 kW ที่ อาคาร เรือนรับรองที่ประทับ ณ รร.การบิน ทำการเปลี่ยน Control Unit Volvo (ECU) ปรับตั้งค่าการทำงานของระบบควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ปกติ

๒. <u>การตรวจรับและการทดลอง</u>

ให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ปรับตั้งค่ารอบการทำงานและแรงดันไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้ปกติ พร้อมทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้กับโหลดจริง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง

๓. <u>การรับประกัน</u>

ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา ๖ เดือน และในระหว่างประกันนี้หากเกิดข้อขัดข้องหรือชำรุดเสียหาย อันมิใช่ความผิดของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน ผู้รับจ้างต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขภายใน ๗ วัน และดำเนินการซ่อมให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับการแจ้งจากทางราชการ มิฉะนั้นทางราชการจะยึดเวลารับประกันออกไปเท่ากับจำนวนวันที่ระบบการควบคุมการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ VOLVO ขนาด 500 kW ที่ อาคาร ศปก.ทอ.และ กฝบ.รร.การบิน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ MAXWELL ขนาด 400 kW ที่ อาคาร เรือนรับรองที่ประทับ ณ รร.การบิน ชำรุดจนถึงวันซ่อมแล้วเสร็จ

.....

ผู้ตรวจ

น.อ.

ประจำ ชย.ทอ.และ รรก.

หน.ผจง.กฟฟ.ชย.ทอ.